

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель закупочной комиссии

 /А.А. Кабардин /

«6» 04 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

в извещение и документацию о закупке Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по очистке и дезинфекции вентиляционных систем № **ЗК(ОЭ)-УпЭ-091.18**
(редакция извещения и документации о закупке №4)

№ п/п	Наименование документа, положение документа	Текст положения документа в новой редакции
1.	П. 12 Извещения о закупке	Дата и время окончания подачи заявок, место их подачи: 15:00 (по местному времени организатора закупки) «13» апреля 2018 года в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.
2.	П. 14 Извещения о закупке	Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки): «20» апреля 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д.34.
3.	П. 23 информационной карты документации о закупке «Дата начала – дата и время окончания срока подачи заявок»	Заявки подаются начиная с «17» марта 2018 г. и до 15 ч. 00 мин. «13» апреля 2018 г. (по местному времени организатора закупки)
4.	П. 25 информационной карты документации о закупке «Место, дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки)»	«20» апреля 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д.34
5.	П. 1.2 Приложение №1 Раздела 8 документации о закупке «Проект договора» Проект договора Ред.2.docx	Добавлен подп. 1.2.2.1 «Приложение № 1 к Приказу Центра Санитарно-эпидемиологического надзора от 12.08.2004 № 107 «Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования».
6.	П. 1.5 Приложения №1 Раздела 8 документации о закупке «Проект договора» Проект договора Ред.2.docx	Нумерация подп. 1.5.1 изменена на 1.5.4; Нумерация подп. 1.5.2 изменена на 1.5.5; Нумерация подп. 1.5.3 изменена на 1.5.6; Нумерация подп. 1.5.4 изменена на 1.5.7; Нумерация подп. 1.5.5 изменена на 1.5.8;

		Нумерация подп. 1.5.6 изменена на 1.5.9; Нумерация подп. 1.5.7 изменена на 1.5.10
7.	П. 1.5 Приложения №1 Раздела 8 документации о закупке «Проект договора» Проект договора Ред.2.docx	Добавлен подп. 1.5.1 «Работы по чистке воздуховодов следует производить методом разборки воздуховодов с очищением как их внутренних, так и наружных поверхностей»; Добавлен подп. 1.5.2 «Работы по разборке воздуховодов должны проводиться неразрушающими методами в местах фланцевых соединений с последующим восстановлением их герметичности»; Добавлен подп. 1.5.3 «Технологические отверстия в воздуховодах могут быть вырезаны только в случае крайней необходимости, строго по согласованию с Заказчиком».
8.	П. 1.5 Раздела 9 документации о закупке «Требования к продукции» Техническое задание Ред.2.pdf	Нумерация подп. 1.5.1 изменена на 1.5.4; Нумерация подп. 1.5.2 изменена на 1.5.5; Нумерация подп. 1.5.3 изменена на 1.5.6; Нумерация подп. 1.5.4 изменена на 1.5.7; Нумерация подп. 1.5.5 изменена на 1.5.8; Нумерация подп. 1.5.6 изменена на 1.5.9; Нумерация подп. 1.5.7 изменена на 1.5.10
9.	П. 1.2 Раздела 9 документации о закупке «Требования к продукции» Техническое задание Ред.2.pdf	Добавлен подп. 1.2.2.1 «Приложение № 1 к Приказу Центра Санитарно-эпидемиологического надзора от 12.08.2004 № 107 «Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования».
10.	П. 1.5 Раздела 9 документации о закупке «Требования к продукции» Техническое задание Ред.2.pdf	Изменена нумерация всех подпунктов. Добавлен подп. 1.5.1 «Работы по чистке воздуховодов следует производить методом разборки воздуховодов с очищением как их внутренних, так и наружных поверхностей»; Добавлен подп. 1.5.2 «Работы по разборке воздуховодов должны проводиться неразрушающими методами в местах фланцевых соединений с последующим восстановлением их герметичности»; Добавлен подп. 1.5.3 «Технологические отверстия в воздуховодах могут быть вырезаны только в случае крайней необходимости, строго по согласованию с Заказчиком».