

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вентиляция							
	ВЗ56							
	Вентилятор радиальный ВР 86-77-5-01, Д=0,95, Левое 0 гр., N=1,5кВт/1500об/мин/L=4160м3/м/Рсв=680Па	ВР 86-77-5-01		ООО «Крюковский вентиляторный завод»	шт.	1		96 кг.
	В ком-те: Гибкая вставка В-5, Гибкая вставка Н-5, Комплект виброизоляторов ДО-40 (4 шт.) - 4x215							
	Шумоглушитель трубчатый круглый Ø400 L900	ГТК 400-900		"РоВен" +7 495 646 23 90	шт.	1		
	Заслонка оц. АЗД-192-300*150-РП			"РоВен" +7 495 646 23 90	шт.	3		
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм Ø510				м	0,5		0,48 м ²
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм Ø400				м	22		31,97 м ²
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 300x150				м	1,8		1,73 м ²
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 300x200				м	5		3,12 м ²
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 400x200				м	4		5,48 м ²
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 500x200				м	5		6,89 м ²
	Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 1000x700				м	0,5		0,82 м ²
	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 300x150				шт.	1		0,054 м ²
	Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 300x200				шт.	2		0,072 м ²
	Отвод-45° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 500x200				шт.	2		1,032 м ²
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм Ø400				шт.	6		6,59 м ²
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 150x300				шт.	3		0,81 м ²

Согласовано

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						<i>С-07695А.ОВ.С</i>			
						<i>Цех №5, корп.3А, Антресоль</i>			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	<i>Система вытяжной вентиляции участка окраски и сушки в цехе 5, Антресоль (Р-5635)</i>	Страница	Лист	Листов
Разработал	Ражков				12.2020		Р	1	2
Проверил	Крынкин				12.2020				
Утвердил	Кудряшов				12.2020	<i>Спецификация оборудования и материалов</i>	<i>АО "МПО им.И.Румянцева"</i>		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 500x200				шт.	1		1,008 м ²
	Отвод-90° из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 500x200/400x200				шт.	1		0,828 м ²
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм Ø400/Ø510				шт.	1		0,216 м ²
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 500x200/300x200				шт.	1		0,478 м ²
	Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм Ø400/500x200				шт.	1		0,687 м ²
	Переход Ø400/350x350				шт.	1		
	Переход со смещением из оцинк. стали по ГОСТ 19903-74 S=0,7мм 1000x700/300x150				шт.	3		3,78 м ²
	Металл сортовой для крепления воздухопроводов				кг	43		

Согласовано

Вашим. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата

C-07695A.OB.C

Лист

2